

ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/06/2017	KARAR NUMARASI : 2017/12
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinin Adı ve Soyadı	Bekir Sıtkı HANLIOĞLU, İsmail KÖROĞLU, Ahmet SARIKURT, Tolga GÖÇMEN, Engin ADIGÜZELOĞLU

Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Bekir Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında aşağıda isim ve imzası bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. Gündeme göre yapılan toplantıda,

- 1- Yönetim aidatı borcu biriken noter kanalıyla ihtar çekilmesine,
- 2- 1018908 YİBF no'lu Eysel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatımıza ait 5 nolu yapı denetim hakedişi hizmet bedelinin Çorlu Mal Müdürlüğünün emanet hesabına yatırılmasına,
- 3- Bölgemizin ihtiyacı olan 1 mimar kadrosuna 16849710994 T.C. No'lu Ümmügül AYYILDIZ'ın 4.009,86 TL Brüt Ücret, Nakdi Yemek (Aylık) Yardımı Brüt 280,00 TL ve 01.07.2017-31.12.2017 ve 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin 1'er Brüt Ücret tutarında ikramiye, yılını doldurması şartıyla Aralık ayında (yılda 1 kez) Nakdi Giyim yardımının brüt: 600,00 TL ödenmesine, 01.07.2017 tarihi itibarıyla işe başlatılmasına,
- 4- Özben İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımı tamamlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca oluşturulan Geçici Teslim Heyeti tarafından 19/04/2017 – 20/04/2017 tarihleri arasında Geçici Teslim İşlemi yapılan Çorlu 1 OSB Eysel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimizin Geçici Teslim tutanağı Eki tutanakta belirtilen eksik veya kusurların giderilip giderilmediği Bölgemiz Kontrol mühendisi ve kontrol teşkilatınca 23/06/2017 tarihinde yerinde incelenip sözleşmesine uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş ve tutanağa bağlanmıştır. İş bu Yönetim Kurulu Kararının bir suretinin Geçici Teslim Tutanaklarının onayı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına üst yazı ile gönderilmesine,

Telifisi Yapılan Eksik veya Kusurlu İşler Listesi:

- Bordürlerin kırılan ya da sökülen kısımların tamiri yapılmıştır.
- Cadde ağızlıkların etrafında meydana gelen kısmi oturmalar giderilmiştir.
- Kırık 1 parsel bacası ile kırık menhol kapakların yenileri ile değiştirilmiştir.
- Muayene bacaları ve cadde ağızlıkları etrafı dolgu betonunda kırılan, bozulan kısımların tamiri yapılmıştır.
- Brüt beton olarak yapılan yapılarda beton yüzeylerinde görülen çapakların giderilmiştir.
- Binalarda demir doğrama kapı, pencere gibi imalatların yağlı boyalar tamamlanmıştır.
- Kapa ızgara ve giriş terfi istasyonunda ızgara montajı sırasında tabliyelerde kırılan kısımların siva tamiri yapılmıştır, dolgudaki oturmadan kaynaklı grobeton-zemin arasındaki oluşan boşluğun dolgusu yapılmıştır.
- Dengeleme tankında kablo kanalı montajı için kırılan betonun siva ile tamiri yapılmıştır, biriken yağmur suyu tahliyesi uygun bir tesisatla sağlanmıştır.
- Anaerobik tanklarda ve biyolojik çamur çökeltim tanklarında betonyüzeyinde açıkta kalan donatı yada demir artıkları uygun bir malzeme ile kapatılmıştır.
- Trafo binasında bölme duvarda açılan pencere etrafında siva tamiri yapılmıştır.
- Süzüntü suları pompa istasyonunda yapı dışında mevcut kaynak suyunun drenaj edilmesi için gerekli tedbir alınmıştır.






ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/06/2017	KARAR NUMARASI : 2017/12
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinin Adı ve Soyadı	Bekir Sıtkı HANLIOĞLU, İsmail KÖROĞLU, Ahmet SARIKURT, Tolga GÖÇMEN, Engin ADIGÜZELOĞLU


- Bekçi binası ön kısımdaki tretuvar yapılmıştır, diğer kısımlarında tretuvarın bozulan kısımların onarımı yapılmıştır.
- İnce ızgara prosesindeki mil sıkışması nedeniyle oluşan arıza giderilmiştir.
- Kum ayırıcıda mil sıkışma problemi giderilmiştir.
- Dağıtım yapısı-1 de bulunan kapak milin eğikliği düzeltilmiştir.
- Yumaklaştırma tankı flatörü milindeki sıkışma problemi giderilmiştir.
- Havalandırma havuzunda bir üniteye ait difüzör grubunun sportla montajı yapılmıştır.
- Laboratuvar odasının laborant kısmı alüminyum bölme ile ayrılmıştır.
- Laboratuvar odasına acil dus konulmuştur.
- Paratoner tesisatının ve koruma topraklamalarının kontrolleri yapılarak test edilmiştir.

Katılanların oy birliği ile karar verildi.




Bekir Sıtkı HANLIOĞLU
Vali Yardımcısı
BAŞKAN


İsmail KÖROĞLU
BAŞKAN V.


Ahmet SARIKURT
ÜYE


Tolga GÖÇMEN
ÜYE


Engin ADIGÜZELOĞLU
ÜYE